



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,  
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА  
(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)  
пр.Шахтеров,28 , г. Прокопьевск, 653000  
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
E-Mail: ogpn9@mail.ru., ogpn9doz@mail.ru

г. Прокопьевск

" 26 " июля 2019 г.  
(дата составления акта)  
09 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**Акт проверки**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 83**

По адресу/адресам: Кемеровская область, город Прокопьевск, Проспект Строителей, 9  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 83 от "25" июня 2019 года, Прокопьева Алексея Семеновича,  
главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского  
района по пожарному надзору и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности»

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
присмотра и оздоровления № 22 «Веснянка»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ”	июля	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин. Продолжительность	4 <sup>00</sup>
“ 26 ”	июля	20 19	г. с	08	час.	30	мин. до	09	час.	30	мин. Продолжительность	1 <sup>00</sup>

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 5 часов 00 мин  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска,  
г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
653000 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 28, тел. /факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22" С. В. Сидорова по эл. почте 28.06.2019 г. в 13 час 47 мин  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: Ксензенко Светлана Владимировна, государственный  
инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: ИО заведующего МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22"  
Баландина Любовь Михайловна

В ходе проведения проверки:

1) выявлены нарушения обязательных требований (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо(а), допустившее (ие) нарушения
1.	Наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации из здания не соответствуют установленным требованиям	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22"
2.	Не выполнено эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации, включаемое автоматически при отключении рабочего освещения	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.7.78 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 83/1/25 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.07.2019 г.

протокол об административном правонарушении № 32 от 26.07.2019 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22" Маракина Яна Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " июля 2019 г.

Маракина  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ПРОКОПЬЕВСКА,  
Г. КИСЕЛЕВСКА И ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА

(ОНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)

пр.Шахтеров,28 , г. Прокопьевск, 653000  
тел/факс (8-384-6) 611-550; тел. 610-101  
E-Mail: ogpn9@mail.ru., ogpn9doz@mail.ru

**Предписание № 83/1/25**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад пристра и оздоровления № 22 «Веснянка»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору № 83 от "25" июня 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 10 час 00 мин до 14 час 00 мин 17.07.2019 г. с 08 час 30 мин до 09 час 30 мин 26.07.2019 г. проведена проверка Ксензенко Светланой Владимировной - государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору совместно с ИО заведующего МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22" Баландиной Любовью Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	Привести в соответствие с установленными требованиями наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации из здания.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	04.05.2020	

		Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390“О противопожарном режиме“		
2.	Выполнить эвакуационное (аварийное) освещение путей эвакуации, включаемое автоматически при отключении рабочего освещения	ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», . п.7.78 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.3 СП 31-110-20003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390“О противопожарном режиме“	04.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР г. Прокопьевска,  
г. Киселёвска и Прокопьевского района  
Ксензенко Светлана Владимировна

" 26 " июля 2019 г.


Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 26 " июля 2019 г.



  
(должность, фамилия, инициалы)